

YLEISÖTAPAHTUMIEN RAKENTEIDEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa:

- Teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (kts. Kohta henkilömäärä).
- Telttakangas on vaikeasti syttyvää materiaalia (SL1, DIN4102 B1 tai vastaava).
- Teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin kokoontumistilassa (ks. kohta poistumisjärjestelyt).
- Kaikista yli 300m² tilapäisistä rakenteista tulee tarvittaessa esittää pystytystodistus sekä sähköturvallisuusasiakirja maadoituksen osalta (esiintymislavat sekä pyörätuolikorokkeet).
- Tilapäiset rakenteet tulee olla koko tapahtuman ajan vartioituna.
- Järjestäjän tulee huolehtia kaupungin rakennusvalvonnan kanssa rakennelmien tarkastamisesta.
- Teltan uloskäytävät on opastettu. (Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä jälkiheijastavilla poistumisreittien merkeillä. Suuret teltat, yli 300 m², varustetaan akkuvarmennetuilla poistumisreittien merkeillä ja valaistuksella. Mikäli teltasta on yli 30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai avonaiseksi rakenteeksi, jolloin opasteiden vaatimus katsotaan tapauskohtaisesti.)
- Teltoa on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta. (Ohje: Yksittäiset alle 20 m² teltat sijoitetaan pääsääntöisesti vähintään 4 metrin päähän rakennuksista. Isompien telttojen sekä telttaryhmien etäisyys rakennuksesta on pääsääntöisesti vähintään 8 metriä.)
- Teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumisreitit.
- Teltoa-alueelle varataan pelastustiet, joiden leveys on vähintään 3,5 metriä.
- Teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan
- Teltat on kiinnitettävä maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden vetolujuus on vähintään 1000 kg. Narut tai vastaavat eivät ole sallittuja. Telttoihin menevät kaapelit ja letkut on suojattava kompastumisen varalta siten, että esteetön kulku on mahdollista

☐Teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan tai pätevän suunnittelijan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin. (Ohje: Mikäli käytössä ei ole valmistajan tai suunnittelijan laatimia ohjeita, enintään 300 m2 telttojen pystyttämiseen suositellaan seuraavaa:

-rungan osat kytketään toisiinsa lukittavilla liittimillä

-teltan vakauttamiseen vaikuttaa muun muassa teltan rakenne, korkeus ja muoto.

-Irtopainoja käytettäessä pienten telttojen jokaisessa kulmassa on vähintään seuraavat painot:

☐

2 x 2 teltta 15 kg / tolppa

☐

3 x 3 teltta 35 kg / tolppa

☐

4 x 4 teltta 62 kg / tolppa

☐

5 x 5 teltta 96 kg / tolppa

☐

6 x 6 teltta 139 kg / tolppa

☐

2 x 3 teltta 23 kg / tolppa

☐

3 x 4 teltta 46 kg / tolppa

☐

3 x 5 teltta 58 kg / tolppa

☐

4 x 5 teltta 77 kg / tolppa

-Minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15 m/s. Voimakkaammalla tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja.

-teltat kiinnitetään maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden murtolujuus on vähintään 250 kg. Narut tai vastaavat eivät ole luotettavia kiinnityksiä.

☐Tämän ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettynä rajuilman sattuessa. Tämän vuoksi rajuilman sattuessa noudatetaan turvallisuusdokumenttiin kirjattuja toimintaohjeita sekä sääolojen seuraamista.

☐Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan tai telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut muita ohjeita, noudatetaan niitä.